

Hochlastzeitfenster für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Kalenderjahr 2022

Stand 17.09.2021

für Entnahmen aus Jahreszeit		Mittelspannungsnetz (MS)		Umspannung Mittel-/ Niederspannung		Niederspannungsnetz (NS)	
		von	bis	von	bis	von	bis
Winter	1	10:15	14:15	11:15	12:15	11:15	12:15
	2	-	-	22:45	23:45	22:45	23:45
	3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
Frühling	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
Sommer	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
Herbst	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
Winter	1	10:15	14:15	11:15	12:15	11:15	12:15
	2	-	-	22:45	23:45	22:45	23:45
	3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-

Winter	01. Januar bis 28./ 29. Februar
Frühling	01. März bis 31. Mai
Sommer	01. Juni bis 31. August
Herbst	01. September bis 30. November
Winter	01. Dezember bis 31. Dezember

Die Ermittlung des Hochlastzeitfensters erfolgte anhand der Vorgaben der Bundesnetzagentur BK4-13-739 vom 11.12.2013.

Die Zeiten sind als Uhrzeiten zu verstehen, die einen Zeitraum angeben (kein Lastgangzeitstempel).

Die Hochlastzeiten gelten nicht an Sonnabenden, an Sonntagen, an bundeseinheitlichen Feiertagen (Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Maifertag, Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit sowie im Zeitraum vom 24. bis 31. Dezember).

Weiterhin gelten nicht als Hochlastzeit die regionalen Feiertage Reformationstag, Buß- und Betttag sowie der Tag nach Christi Himmelfahrt als Brückentag.