

EVE Netz GmbH

Veröffentlichungsdaten 2024

	Netz	Mittelspannung	Umspannebene MS/NS	Niederspannung	Rechtsgrundlage
Netzverluste		1,0 %	1,85 %	3,7 %	§ 10 Abs.2 StromNEV
durchschnittliche spezifische Beschaffungskosten	22,339 ct/kWh				§ 10 Abs.2 StromNEV
Stromkreislänge von Freileitungen		59 km	0	0 km	§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG
Stromkreislänge von Kabeln inkl. HA		229 km	0	306 km	§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG
installierte Leistung der Umspannebene			76000 kVA		§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG
entnommene Jahresarbeit		26.457.137 kWh	0	49.053.648 kWh	§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG
Anzahl der Entnahmestellen		40	0	11962	§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG
davon mit Leistungsmessung		39	0	75	§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG
Anzahl der mit Ablauf zum 31.12. des Vorjahres bei Netzanschlüssen vorhandene intelligenter Messsysteme		0	0	0	§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG
Anzahl der Entnahmestellen, die zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres über Netzanschlüsse an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind		0	0	0	§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG

	Netz	Mittelspannung	Umspannebene MS/NS	Niederspannung	Rechtsgrundlage
die im vorangegangenen Kalenderjahr <u>länger als 3 Monate</u> ab dem Erhalt des Netzanschlussbegehren nicht durchgeführt wurden		0	0	0	§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG
die im vorangegangenen Kalenderjahr <u>länger als 6 Monate</u> ab dem Erhalt des Netzanschlussbegehren nicht durchgeführt wurden		0	0	0	§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG
Anzahl der zum Ablauf des 31.12. des Vorjahres abgeschlossenen Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG		0	0	89	§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG
Einwohnerzahl im Netzgebiet	19.525				§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG
Versorgte Fläche	34 km ²				§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG
Geografische Fläche	359 km ²				§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG
Jahreshöchstlast der Ebene		14.583,9 kW	9.767,3 kW	9.767,3 kW	§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG
Netzverluste		872.248 kWh	652.549 kWh	1.886.098 kWh	§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene		8.214,2 kW	8.682,2 kW	8.524,5 kW	§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG
Summe aller dezentralen Einspeisungen		56.675.084kWh	0 kWh	18.725.764 kWh	§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Summe aller Rückspeisungen		26.764.121kWh	1.887.055kWh	1.921.965 kWh	§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Grundzuständiger Messstellenbetreiber	EVE Netz GmbH				§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG
Kontaktdaten für Netzzugangsfragen	+49 5861 80098 50 antraege@eve-netz.de				§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG